

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево
(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.
(дата составления акта)
15:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 22

По адресу/адресам: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 109
(место проведения проверки)


На основании: распоряжения (приказа) от 26.02.2019 года № 22 врио заместителя начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
управления - начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
области (заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному
надзору) Пахомова Е.Ю.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: _____
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии
имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города
Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____
« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)
и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области.

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Вагизова Т.В. 27.02.2019 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Вагизова Татьяна Викторовна директор ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево; Павлова Галина Николаевна руководитель СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Ограждения на кровле находятся в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах крепления)	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
2	В кабинетах 4 и 5 на 2-ом этаже точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
3	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния (огнезащитный состав Бисол-2,	п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

	огнезащита проведена 29.07.2013 периодичность проверки 1 раз в год)	«О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	
4	Расстояние от извещателей до электросветильников в кабинетах 4 и 5 на 2-ом этаже и гардеробе 1-го этажа менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
5	В тамбурах коридора 1 этажного здания не установлены дымовые пожарные извещатели (по факту тепловые не предусмотренные проектом)	ч.4 ст.1, ч.4 ст4, ч,1,3 ст.6, ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А п.А3	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
6	Марши лестниц и межэтажная площадка в 2-ух лестничных клетка выполнены из материалов не обеспечивающий требуемы предел огнестойкости строительных конструкций	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 58 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
7	Электросветильник, не закрыт колпаком рассеивателем предусмотренными конструкцией светильника (при входе в здание со двора)	п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Заведующий хозяйством СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево Лим А.В.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено _____ предписание № 22/1/1 от 29.01.2019

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ---

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич

«29» марта 2019г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вагизова Татьяна Викторовна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)