

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево
(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.
(дата составления акта)
15:30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 23

По адресу/адресам: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Лермонтова, 35
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 26.02.2019 года № 23 врио заместителя начальника
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
управления - начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)
области (заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному
надзору) Пахомова Е.Ю.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____
« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области.
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Вагизова Т.В. 27.02.2019 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р.
 Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Вагизова Татьяна Викторовна директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
 гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево; Павлова Галина Николаевна руководитель
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
 СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево.
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	В актовом зале точечные пожарные извещатели установлены не на несущих строительных конструкциях	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
2	Расстояние от потолка до верхней части оповещателя в актовом зале менее 150 мм.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
3	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки	п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ

	(пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния <i>(огнезащитный состав Лакрон БИО, огнезащита проведена 06.03.2013 периодичность проверки 1 раз в 2 года)</i>	утвержденных Постановление Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	«СЭЗУО» Максимова Л.И.
4	Подъезд пожарных автомобилей не обеспечен со всех сторон к зданию функциональной пожарной опасности Ф 4.1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.8.1.	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
5	Пожарный пост не обеспечен ручными электрическими фонарями	п. 65 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Заведующий хозяйством СП ЦДТ «Пируэт» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево Лим А.В.
6	На объекте защиты имеющаяся автоматическая установка пожарной сигнализация не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (объект снят с мониторинга)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1, ч. 7, ч. 10 ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.2, прил. А: п. А.1, А.3, А.10, табл. А.1 п. 9, табл. А.3 п. 37, п. 38 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №23/1/1 от 29.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич
 «29» марта 2019г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вагизова Татьяна Викторовна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



 (подпись)

«__» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

 (подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)