

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево

(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.

(дата составления акта)

14:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20

По адресу/адресам: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 26.02.2019 года № 20 врио заместителя начальника

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

управления - начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

области (заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному
надзору) Пахомова Е.Ю.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица,

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии
имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города
Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» 2019 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

«__» 2019 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области.

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Вагизова Т.В. 27.02.2019 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления

проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р.
 Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Вагизова Татьяна Викторовна директор ГБОУ
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
 гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Ограждения на кровле находятся в неисправном состоянии (имеются отрывы в местах крепления)	п. 24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
2	На объекте не хранятся исполнительная документация на установки противопожарной защиты	п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	Директор ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево Вагизова Т.В.
3	Не проводится в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением акта (протокол) проверки ее состояния <i>(огнезащитный состав Лакрон БИО, огнезащита проведена 23.10.2013 периодичность проверки 1 раз в 2 года)</i>	п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

4	Расстояние от извещателей до электросветильников в кабинете директора менее 0,5 м.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
5	Расстояние от потолка до верхней части оповещателя в кабинете директора менее 150 мм.	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
6	Не обеспечен подъезд к пожарному гидранту и зданию школы, через вторые ворота	п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» № 390 от 25.04.2012	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 20/1/1 от 29.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)
подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич

«29» марта 2019г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вагизова Татьяна Викторовна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

(Handwritten signature)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)