

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г. Похвистнево  
(место составления акта)

« 29 » марта 2019 г.  
(дата составления акта)  
14:30  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 21

По адресу/адресам: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Гагарина, 20  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 26.02.2019 года № 21 врио заместителя начальника  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
управления - начальника отдела дознания и административной практики управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)  
области (заместителя главного государственного инспектора Самарской области по пожарному  
надзору) Пахомова Е.Ю.

была проведена плановая выездная проверка в отношении: \_\_\_\_\_  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица,  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии  
имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города  
Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)  
и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Самарской области.

копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки) Вагизова Т.В. 27.02.2019 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

---  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абросимов Сергей Валерьевич – начальник отдела надзорной  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления  
проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Вагизова Татьяна Викторовна директор ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево; Егорова Светлана Михайловна заместитель директора по ДО СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1	Марши наружных лестниц эвакуационных выходов из групп №№ 6;9;12 проходят на расстоянии менее 1 метра	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.
2	Ширина наружных лестниц эвакуационных выходов из групп №№ 6;9;12 составляет менее 0,8 метра	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.16 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	МКУ «СЭЗУО» Директор МКУ «СЭЗУО» Максимова Л.И.

Муниципальному казенному учреждению городского округа Похвистнево Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования» вручено предписание № 72/1/1 от 03.10.2017. Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности установлен 01.09.2020.

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не проверялось

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: ---

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (главный государственный инспектор г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Абросимов Сергей Валерьевич



«29» марта 2019г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Вагизова Татьяна Викторовна директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» марта 2019 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)