

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Самарской области  
в г. Отрадном  
наименование субъекта Российской Федерации

*Макеева А. И.*

**Предписание №19/4-05/40 от 29.03.2019 г.  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

При проведении плановых мероприятий по контролю в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии имени Заслуженного учителя С.В. Байменова г. Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области по адресу: 446450, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с ч.1 п.п. 1,2 ст.17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, ст. 50 Федерального закона "«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 года № 52-ФЗ, предлагаю в срок до **05.08.2021** выполнить следующие мероприятия:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

|   | Наименование мероприятий  |
|---|---|
|   | <b>СП «Пирут» ГБОУ Гимназия</b>   |
| 1 | Провести ремонт в учебных классах (кабинет №2, №3, технический класс), основание п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  |
| 2 | Провести замену покрытия пола в классных комнатах №2, №3, основание п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  |
| 3 | Провести замену оконных блоков (кабинет №2, класс 5), в рекреации, основание п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;   |
| 4 | Провести ремонт покрытия стен, пола в зале для фитнеса(штукатурка осыпается), покрытие пола(щели между досками, неровные), основание п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;   |
|   | <b>СП ГБОУ Гимназия, ул. Лермонтова, 35</b>   |
| 5 | Провести ремонт во всех помещениях структурного подразделения (кабинет тестопластики, бумагопластики, служебное помещение, пластинографика, музыкальный зал, «новая цивилизация», рекреация, раздевалка), основание п. 3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций дополнительного образования детей» |
| 6 | Провести ремонт покрытия пола музыкальном зале, основание п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  |
|   | <b>СП «Сказка» ГБОУ Гимназия, ул. Гагарина, 20</b>  |

|    |   |
|----|---|
| 7  | Провести ремонт в помещениях пищеблока, в варочном цехе, в моечной, основание п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»                |
| 8  | В кладовой для сыпучих продуктов провести ремонт покрытия стен, основание п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»             |
| 9  | Демонтировать приточно-вытяжную вентиляцию в моечной, основание п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»                              |
| 10 | Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением варочный цех, основание п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» |

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном, в сроки, указанные в предписании.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно непредставление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное казённое учреждение городского округа Похвистнево Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования» (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области в г. Отрадном

  
подпись

Горохова Р.С.  
(Ф.И.О.)

#### Расписка в получении предписания

Предписание для исполнения получила законный представитель  
муниципального казённого учреждения городского округа Похвистнево Самарской области «Служба эксплуатации зданий учреждений образования»  
Руководитель (должностное лицо)

  
(подпись)

  
(фамилия, имя, отчество)

**Расписка в получении предписания**

Предписание №19/4-05/40 от 29.03.2019 г. получила \_\_\_\_\_

Директор ГБОУ СО гимназии г. Похвистнево Вагизова Татьяна Викторовна  
Руководитель (должностное лицо)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)